

Trinkwasserqualität Bereich 3

Die gesuchte Strasse/Liegenschaft liegt im Versorgungsbereich 3. Diese Region wird in der Regel aus den Reservoirn Niederscherli, Grossacker, Balmberg und Tschuggen mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser versorgt.

Die angegebenen Messwerte stützen sich auf die Untersuchungen des kantonalen Laboratoriums Bern, sie können je nach Pumpbetrieb von denen bei den Verbrauchern abweichen.

Stand: 11. März 2024

Messwerte

- Gesamthärte: 23 °fH (franz. Härtegrad)
- Nitratgehalt: 8 mg/l (Höchstwert: 40 mg/l)
- Calciumgehalt: 78 mg/l

Einstufung des Härtegrades

- 0 -15 °fH = weich
- 16 -25 °fH = mittelhart
- über 25 °fH = hart