

# Trinkwasserqualität Bereich 5

---

Die gesuchte Strasse/Liegenschaft liegt im Versorgungsbereich 5. Diese Region wird in der Regel aus dem Reservoir Blinzern mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser versorgt.

Die angegebenen Messwerte stützen sich auf die Untersuchungen des kantonalen Laboratoriums Bern vom 5. März 2019, sie können je nach Pumpbetrieb von denen bei den Verbrauchern abweichen.

- Gesamthärte: 25 °fH (franz. Härtegrad)
- Nitratgehalt: 9 mg/l (Höchstwert: 40 mg/l)
- Calciumgehalt: 77 mg/l

## Einstufung des Härtegrades

0 - 15 °fH = weich

16 - 25 °fH = mittelhart

über 25 °fH = hart