

Trinkwasserqualität Bereich 2

Die gesuchte Strasse/Liegenschaft liegt im Versorgungsbereich 2. Diese Region wird in der Regel aus dem Reservoir Liebewil mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser versorgt. Das Grundwasser aus der Fassung Sensematt wird unbehandelt abgegeben.

Die angegebenen Messwerte stützen sich auf die Untersuchungen des kantonalen Laboratoriums Bern vom 10. März 2025. Sie können je nach Pumpbetrieb von denen bei den Verbrauchern abweichen.

Stand: 19.05.2025

Messwerte

- Gesamthärte: 23.4 °fH (franz. Härtegrad)
- Nitratgehalt: 9.1 mg/l (Höchstwert: 40 mg/l)
- Calciumgehalt: 78.6 mg/l

Einstufung des Härtegrades

- 0 -15 °fH = weich
- 16 -25 °fH = mittelhart
- über 25 °fH = hart